

阿拉善盟生态环境局阿拉善右旗分局 2020 年 9 月 23 日
拟审批项目（报告表）公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审查，2020 年 9 月 23 日我局拟对 1 个建设项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证此次审查工作的严肃性和公正性，现将拟作出审批意见的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为 2020 年 9 月 23 日—2020 年 9 月 28 日（5 个工作日）。

自公示起五日内申请人、利害关系人如对项目持有异议者，在公示时间内可向我局反映或提出书面意见。

联系电话：0483-6024810

传 真：0483-6024810

通讯地址：阿拉善右旗巴丹吉林镇曼德拉路

邮 编：737300

阿拉善盟生态环境局阿拉善右旗分局 2020 年 9 月 23 日拟审批项目公示

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
|----|------|------|------|----------|------|---------------------------|
|----|------|------|------|----------|------|---------------------------|

| | | | | | | |
|---|----------------------------------|------------------------------------|---------------|-------------|--|--|
| 1 | 五凌电力阿拉善右旗互联网+光伏治沙智慧电站+储能普通光伏电站项目 | 阿拉善右旗巴丹吉林镇境内，场址中心距离阿拉善右旗的直线距离约7km。 | 五凌阿拉善右旗电力有限公司 | 宁夏永衡正检测有限公司 | <p>本项目位于内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善右旗巴丹吉林镇内，规划建设装机容量100MW，由1个地块组成，光伏区拟以6回35kV集电线路接入同期配套规划建设的110kV升压站。项目总占地面积185.7285hm²（1857285m²），其中永久占地面积0.8022hm²（8022m²）。本项目建设内容主要包括：太阳能光伏阵列单元安装、并网逆变器配置、阵列单元基础工程、配电室、废光伏板储存间、围墙等辅助设施。工程总投资为36609.36万元，其中环保投资973万元，约占项目总投资的2.7%。</p> | <p>1、废气：施工期场区运输及施工扬尘，大风天停止施工作业、回填土方及时平整临时采用苫盖措施，尽快恢复植被，减少风蚀强度。</p> <p>2、废水：电池板清洁废水，产生量较少，且分散产生不汇集产生径流，散落补充植被恢复生态用水。不外排。生活污水经“化粪池+A/O生物接触氧化+沉淀”工艺处理。不外排。</p> <p>3、固废：废旧太阳能电池板，由生产厂家回收，综合利用。废变压器油暂存变压器事故油池内，及时交有危险废物处置资质单位进行无害化处理。</p> <p>4、噪声：合理安排工作时间，制定施工计划；降低设备声级，选用低噪声设备和工艺；采用减振垫等措施。</p> <p>5、生态：项目建设后期，建设单位按照国家及地方有关要求进行现场及临时占地的回填、平整、植被恢复措施，随着植被的逐步恢复，对区域生态环境影响较小。</p> |
|---|----------------------------------|------------------------------------|---------------|-------------|--|--|